



210221340054

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

No: WSYZ/D/38

检测报告

(Test Report)

报告编号 (Report NO.): WYW20241057

样品名称
(Sample name)

1000V绝缘手套

受检单位
(Inspection Unit)

青岛创信防护用品有限公司

生产单位
(Manufacture Unit)

青岛创信防护用品有限公司

委托单位
(Entrusted Unit)

青岛创信防护用品有限公司

检测类别
(Test Category)

委托检测

天津五十一站质量检验中心有限公司

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co., Ltd.



注 意 事 项

NOTICE

1、报告无“检测专用章”无效。

Report is invalid without stamp of "special seal for the test report".

2、复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。

Copy report is invalid without re-stamp of "special seal for the test report".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

Report is invalid without the collective signatures by editor, checker and approver.

4、检测报告涂改无效。检测报告未加盖骑缝章无效。

Report is invalid if altered. Report is invalid without stamp of "Paging Seal".

5、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

Objection should be issued in 15 days upon receiving the report, overdue opinion is inadmissible.

6、一般情况，委托检测仅对来样负责。

In general, the results shown in this report refer only to the sample(s) tested.

地 址：天津市西青区杨柳青镇柳邑路9增1号院

Address: No. 9-1 Liuyi Road, Yangliuqing Town, Xiqing District, Tianjin

邮 编 (Post code) : 300380

电 话 (Tel) : 022-23796013

网 址 (Web Site) : <http://www.zhijian51.cn>

电 邮 (E-mail) : 51@zhijian51.cn



天津五十一站质量检验中心有限公司

检测报告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report

报告编号 (Report No.) : WYW20241057

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)

样品名称 (Sample name)	1000V绝缘手套	规格型号 (Model/Type)	1000V
受检单位 (Inspection Unit)	青岛创信防护用品有限公司	商标 (Brand)	创信
生产单位 (Manufacture Unit)	青岛创信防护用品有限公司	检测类型 (Test Category)	委托检测
抽样地点 (Place)	/	样品等级 (Sample Grade)	一等品
样品数量 (Quantity)	2副	到样日期 (Received Date)	2024年06月24日
抽样基数 (Sampling base)	/	生产日期/批号 (Date/Batch Number)	2024年06月22日
样品描述 (Sample Description)	未见异常	试验环境 (Test Environment)	21℃ 50%
检测依据 (Standard)	Q/QDCX002-2024《1000V绝缘手套》		
检测项目 (Test Items)	外观要求、尺寸、电气性能要求、耐磨损性能		
检测结论 (Conclusion)	依据Q/QDCX002-2024《1000V绝缘手套》标准检验,其所检指标均符合标准要求。 (印章) 签发日期: 2024年07月10日		
备注 (Note)	/		
受检单位 通讯 资料	地址 (Address)	青岛市胶州市北关工业园重庆路2号	
	电话 (Tel)	15063941291	
	联系人 (Contact Person)	王方舟	

批准 张蕊
(Approver)审核 王艳荣
(Checker)编制 于海霞
(Editor)

天津五十一站质量检验中心有限公司

检测 报 告

Tianjin fifty-one Station Quality Inspection Center Co. , Ltd.

Test Report

报告编号 (Report No.) : WYW20241057

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号	检测项目	单位	标准要求	实测结果		结论
1	外观要求	/	1) 不应有发粘、脱胶、破损; 不应有露出手胚织物的裂纹; 2) 浸胶表面不应有高于涂层胶厚度1倍的流胶存在; 不应有引起涂层明显变薄的气泡存在; 不应有易脱落的硬杂质存在。 3) 同一副手套长度差应不大于10mm。	符合标准要求		合格
2	尺寸	mm	涂层长: ≥ 180	185		合格
			手套总长: ≥ 240	245		
3	电气性能要求	mA	验证测试电压:2kV 泄漏电流: $\leq 1\text{mA}$ 试电测试时间:1min	1 [#] 左	0.14	合格
				1 [#] 右	0.18	
				2 [#] 左	0.16	
				2 [#] 右	0.15	
4	耐磨损性能	圈	≥ 100	500圈未磨损 (2级)		合格

以下空白